

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου									
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	00:00	69,20	57,11	11,87	0,22	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	01:00	65,10	55,07	9,84	1,00	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	02:00	61,66	52,69	8,80	0,17	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	03:00	59,61	51,29	8,16	0,16	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	04:00	59,17	52,20	6,83	0,14	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	05:00	58,71	51,88	6,70	0,13	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	06:00	59,98	53,25	6,61	0,12	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	07:00	65,55	59,14	6,27	0,14	1	1	1		1	1					1	1		1		1	
	08:00	70,37	62,35	7,88	0,14	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	09:00	73,64	64,10	9,40	0,14	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	10:00	75,10	64,61	10,34	0,14	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	11:00	75,65	63,31	12,19	0,15	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	12:00	76,41	62,91	13,10	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	13:00	77,31	64,20	12,82	0,28	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	14:00	78,35	64,84	13,23	0,28	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	15:00	79,36	65,56	13,60	0,20	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	16:00	81,16	67,17	13,71	0,28	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	17:00	84,48	70,42	13,76	0,31	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	18:00	89,05	75,79	12,99	0,27	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	19:00	90,05	77,00	12,83	0,22	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1	1
20:00	89,17	74,77	14,20	0,20	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1	1	
21:00	87,95	74,10	13,62	0,23	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1	1	
22:00	82,28	69,44	12,74	0,10	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1	1	
23:00	75,93	65,49	10,28	0,15	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1	1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης