

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200	
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	70,98	62,27	8,71	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1	
	01:00	67,10	59,71	7,39	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1	
	02:00	63,84	56,79	7,05	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1		1	
	03:00	61,68	55,17	6,51	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	04:00	60,61	54,57	6,04	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	05:00	59,95	53,74	6,21	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	06:00	61,51	55,87	5,64	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	07:00	66,75	61,30	5,45	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1	
	08:00	70,91	64,36	6,56	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	09:00	73,87	66,78	7,09	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	10:00	75,47	67,32	8,15	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	11:00	76,49	67,22	9,16	0,10	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	12:00	76,95	65,80	10,74	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	13:00	77,43	64,05	12,97	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	14:00	78,39	64,23	13,84	0,32	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	15:00	78,86	64,32	14,14	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	16:00	78,74	67,03	11,31	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	17:00	81,65	69,91	11,34	0,40	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1	
	18:00	85,75	74,09	11,41	0,25	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1		1
	19:00	87,00	75,22	11,37	0,40	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1		1
	20:00	86,53	75,19	11,08	0,26	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1		1
	21:00	86,07	75,31	10,57	0,19	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1		1
	22:00	81,25	70,79	10,16	0,30	1	1	1		1	1			1		1		1	1		1		1
23:00	75,24	65,20	9,92	0,12	1	1	1		1	1			1			1	1		1		1		

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης