

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	70,93	61,22	9,71	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1	1
	01:00	67,18	57,86	9,32	0,00	1	1	1		1	1		1				1	1		1	1
	02:00	64,32	55,18	9,14	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1	1
	03:00	62,49	53,25	9,24	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1	1
	04:00	61,71	52,46	9,25	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1	1
	05:00	61,65	52,30	9,35	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1	1
	06:00	63,23	53,77	9,46	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1	1
	07:00	69,19	59,47	9,72	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1	1
	08:00	76,62	67,29	9,33	0,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1	1
	09:00	81,16	72,30	8,85	0,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1	1
	10:00	83,17	74,68	8,49	0,00	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	11:00	84,30	75,84	8,46	0,00	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	12:00	85,19	76,22	8,57	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	13:00	86,05	77,26	8,49	0,30	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	14:00	86,69	77,54	8,75	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	15:00	87,37	78,07	8,90	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	16:00	87,51	78,18	8,93	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	17:00	89,41	80,08	8,92	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	18:00	92,31	83,05	8,89	0,36	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	19:00	92,48	83,30	8,77	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	20:00	90,44	81,80	8,24	0,40	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	21:00	88,54	80,41	7,74	0,39	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
	22:00	82,70	75,47	6,86	0,37	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1
23:00	75,76	69,93	5,65	0,18	1	1	1		1	1			1	1		1	1		1	1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης