

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	32,47	25,51	6,96			1	1	1		1				
	01:00	30,19	23,33	6,85				1	1		1				
	02:00	28,42	20,54	7,88				1	1		1				
	03:00	27,21	18,53	8,69				1	1		1				
	04:00	26,18	17,41	8,77				1	1		1				
	05:00	26,11	16,97	9,14				1	1		1				
	06:00	27,19	17,47	9,72				1	1		1				
	07:00	29,91	19,09	10,82				1	1		1				
	08:00	33,15	22,36	10,78				1	1		1				
	09:00	36,33	26,15	10,18			1	1	1		1				
	10:00	39,56	30,29	9,27			1	1	1		1				
	11:00	42,85	34,65	8,21			1	1	1	1	1				
	12:00	45,85	38,06	7,79			1	1	1	1	1				
	13:00	48,16	40,39	7,76		1	1	1	1	1	1				
	14:00	48,31	40,62	7,70		1	1	1	1	1	1				
	15:00	47,68	39,66	8,02		1	1	1	1	1	1				
	16:00	48,23	39,50	8,73		1	1	1	1	1	1				
	17:00	47,71	37,99	9,72		1	1	1	1	1	1				
	18:00	49,90	39,36	10,54		1	1	1	1	1	1				
	19:00	53,11	42,39	10,72		1	1	1	1	1	1				2
	20:00	53,19	42,75	10,44		1	1	1	1	1	1				2
	21:00	52,21	42,33	9,88		1	1	1	1	1	1				2
	22:00	49,03	39,25	9,77		1	1	1	1	1	1				
	23:00	45,68	35,85	9,83			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης