

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 4/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	04/07/24 0:00	44,57	1	1		1	1	1	1		16
	04/07/24 1:00	41,51	1	1		1	1	1	1		12
	04/07/24 2:00	39,10	1	1		1	1	1	1		10
	04/07/24 3:00	37,45	1	1		1	1	1	1		9
	04/07/24 4:00	36,09	1	1		1	1	1	1		9
	04/07/24 5:00	35,49	1	1		1	1	1	1		9
	04/07/24 6:00	35,99	1	1		1	1	1	1		10
	04/07/24 7:00	36,80	1	1		1	1	1	1		11
	04/07/24 8:00	39,84	1	1		1	1	1	1		13
	04/07/24 9:00	42,70	1	1		1	1	1	1		16
	04/07/24 10:00	45,29	1	1		1	1	1	1		19
	04/07/24 11:00	53,01	1	1		1	1	1	1		24
	04/07/24 12:00	54,07	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 13:00	53,85	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 14:00	53,88	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 15:00	53,32	1	1		1	1	1	1		28
	04/07/24 16:00	53,55	1	1		1	1	1	1		28
	04/07/24 17:00	53,96	1	1		1	1	1	1		28
	04/07/24 18:00	53,28	1	1		1	1	1	1		27
	04/07/24 19:00	53,49	1	1		1	1	1	1		27
04/07/24 20:00	52,35	1	1		1	1	1	1		27	
04/07/24 21:00	51,59	1	1		1	1	1	1		25	
04/07/24 22:00	50,72	1		1	1	1	1	1		26	
04/07/24 23:00	47,57	1		1	1	1	1	1		22	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή στο διάστημα 07:00 έως 10:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.