

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	6,44	5,50	0,94	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,00	5,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	02:00	5,74	4,80	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	5,60	4,67	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	5,53	4,63	0,91	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,62	4,68	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	5,77	4,83	0,94	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,42	5,48	0,94	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,00	6,06	0,94	1	1				0,95	0,95
	09:00	6,99	6,05	0,94	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,97	6,06	0,91	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,03	6,09	0,94	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,24	6,31	0,93	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,35	6,42	0,93	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,33	6,41	0,91	1	1				0,95	0,95
	15:00	7,23	6,42	0,82	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,16	6,30	0,86	1	1				0,95	0,95
	17:00	7,39	6,51	0,88	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,88	6,98	0,90	1	1				0,95	0,95
	19:00	8,29	7,39	0,90	1	1			1	0,95	0,95
	20:00	8,25	7,44	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,18	7,29	0,89	1	1			2	0,94	0,94
	22:00	7,82	6,93	0,89	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,25	6,36	0,89	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 02:00 – 04:00 έγινε πλύση υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης