

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024		00:00	7,27	5,42	1,85		1		1							1,98	1,95
		01:00	6,57	4,50	2,07		1		1							2,10	2,20
		02:00	6,15	4,87	1,28		1		1							1,82	1,82
		03:00	5,86	5,12	0,74		1		1							1,54	1,53
		04:00	5,78	5,18	0,60		1		1							1,45	1,44
		05:00	5,88	4,87	1,01		1		1							1,54	1,54
		06:00	6,06	4,54	1,52		1		1							1,69	1,71
		07:00	6,58	4,81	1,77		1		1							2,12	2,17
		08:00	7,23	5,19	2,04		1		1							2,42	2,49
		09:00	7,85	5,84	2,01		1		1							2,70	2,72
		10:00	7,99	6,98	1,00		1	1	1							2,60	2,57
		11:00	8,11	6,53	1,58		1	1	1							2,69	2,69
		12:00	8,29	5,88	2,40		1	1	1							2,78	2,85
		13:00	8,52	6,13	2,39		1	1	1							2,94	2,97
		14:00	8,27	6,24	2,02		1	1	1							2,85	2,82
		15:00	7,79	5,96	1,83		1	1	1							2,44	2,36
		16:00	7,84	6,26	1,58		1	1	1							2,24	2,41
		17:00	8,38	6,82	1,57		1	1	1							2,12	2,89
		18:00	9,05	7,84	1,21				1	1						2,03	2,05
		19:00	9,56	8,83	0,74				1	1						2,78	3,01
	20:00	9,52	8,49	1,04				1	1						2,96	2,94	
	21:00	9,90	8,29	1,61				1	1						3,00	3,04	
	22:00	9,24	7,26	1,98				1	1						2,85	2,62	
	23:00	8,28	6,43	1,86		1	1		1						2,72	2,59	

Τα ΑΠ παρουσίαζαν επαναλαμβανόμενες, ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης