

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 4/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,50	9,50	0,00		1	1			4		2,65
	01:00	8,67	8,67	0,00		1	1			3		2,65
	02:00	8,10	8,10	0,00		1	1			1		2,65
	03:00	7,88	7,88	0,00		1	1					2,65
	04:00	7,73	7,73	0,00		1	1					2,65
	05:00	7,60	7,60	0,00		1	1					2,65
	06:00	7,47	7,47	0,00		1	1					2,65
	07:00	8,03	8,03	0,00		1	1					2,65
	08:00	8,80	8,80	0,00		1	1			2		2,65
	09:00	9,01	9,01	0,00		1	1			2		2,65
	10:00	9,40	9,40	0,00		1	1			3		2,65
	11:00	9,93	9,93	0,00		1	1			3		2,65
	12:00	10,24	10,24	0,00		1	1			4		2,65
	13:00	10,26	10,26	0,00		1	1			4		2,65
	14:00	10,33	10,33	0,00		1	1			4		2,65
	15:00	10,37	10,37	0,00		1	1			4		2,65
	16:00	10,26	10,26	0,00		1	1			4		2,65
	17:00	10,50	10,50	0,00		1	1			4		2,65
	18:00	10,60	10,60	0,00		1	1			4		2,65
	19:00	10,86	10,86	0,00		1	1			5		2,65
20:00	10,91	10,91	0,00		1	1			5		2,65	
21:00	9,74	9,74	0,00		1	1			5		2,65	
22:00	9,83	9,83	0,00		1	1			4		2,65	
23:00	9,23	9,23	0,00		1	1			3		2,65	

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 21:00-21:20 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης. Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης