

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/7/24 0:00	145,91	140,41	5,50	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	47,78	47,66
4/7/24 1:00	137,11	127,67	9,43	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	42,30	42,40
4/7/24 2:00	130,75	119,46	11,29	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	42,04	42,00
4/7/24 3:00	125,81	118,18	7,63	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	36,92	36,88
4/7/24 4:00	122,79	115,55	7,23	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	33,91	33,84
4/7/24 5:00	124,39	119,44	4,94	0,00	1				1	1	1					0		1	1	1	1	1	1	35,32	35,29
4/7/24 6:00	129,30	126,42	2,33	0,55	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	36,15	35,84
4/7/24 7:00	148,18	143,62	0,70	3,87	1				1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	46,03	46,21
4/7/24 8:00	167,30	158,50	0,60	8,20	1				1	1	1					13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 9:00	181,54	169,54	0,65	11,35	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 10:00	188,36	173,33	0,67	14,36	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 11:00	191,28	173,24	0,86	17,18	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 12:00	193,47	175,86	0,94	16,67	1				1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 13:00	197,41	178,54	1,16	17,71	1				1	1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 14:00	198,06	178,52	1,38	18,16	1				1	1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 15:00	192,59	174,32	1,29	16,99	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 16:00	191,20	175,66	1,63	13,91	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 17:00	192,27	180,66	1,35	10,26	1	1			1	1	1					16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 18:00	195,93	186,14	1,53	8,25	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 19:00	192,02	186,67	1,43	3,92	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 20:00	185,52	184,22	0,85	0,45	1	1			1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 21:00	178,34	177,66	0,68	0,00	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
4/7/24 22:00	166,26	165,56	0,70	0,00	1	1			1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	48,30	48,29
4/7/24 23:00	153,83	152,81	1,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	40,36	40,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. ΑΗΜ 2 (16:58 - 24:00) Μειωμένη ικανότητα στα 10 MW λόγω θερμοκρασιών.