

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 4/7/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	3,73	3,34	0,38	0,01	1							1		0,99	0,99	
	01:00	3,39	2,85	0,54	0,00	1					1		1		0,94	0,94	
	02:00	3,24	2,89	0,35	0,00					1	1		1		0,98	0,98	
	03:00	3,05	2,92	0,12	0,00					1	1		1		0,89	0,89	
	04:00	2,97	2,76	0,21	0,00					1	1		1		0,83	0,84	
	05:00	2,87	2,57	0,29	0,01						1		1		0,98	0,98	
	06:00	2,95	2,69	0,27	0,00						1		1		0,99	0,99	
	07:00	3,24	3,19	0,05	0,00						1	1	1		0,95	0,95	
	08:00	3,49	3,49	0,00	0,00						1	1	1		0,99	0,99	
	09:00	3,84	3,84	0,00	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99	
	10:00	3,98	3,98	0,00	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99	
	11:00	4,30	4,30	0,00	0,00					1	1	1	1		0,99	0,99	
	12:00	4,26	3,90	0,00	0,35	1								1	1	0,98	0,98
	13:00	4,34	3,93	0,00	0,40	1								1	1	0,99	0,99
	14:00	4,35	3,94	0,01	0,40	1								1	1	0,99	0,99
	15:00	4,19	3,78	0,01	0,40	1								1	1	0,99	0,99
	16:00	4,17	3,66	0,12	0,40	1								1		0,99	0,99
	17:00	4,05	3,38	0,27	0,40	1								1		0,99	0,99
	18:00	4,14	3,16	0,39	0,60	1								1		0,99	0,99
	19:00	4,25	3,12	0,32	0,80	1								1		0,99	0,99
20:00	4,42	3,22	0,20	1,00	1								1		0,98	0,98	
21:00	4,82	3,68	0,14	1,00				1		1			1		0,99	0,99	
22:00	4,63	3,28	0,54	0,81				1		1			1		0,98	0,98	
23:00	4,28	3,27	0,60	0,41				1		1			1		0,98	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης