

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	35,30	24,44	10,86			1	1	1		1				
	01:00	32,86	21,85	11,02				1	1		1				
	02:00	30,78	19,10	11,68				1	1		1				
	03:00	29,57	17,74	11,83				1	1		1				
	04:00	28,49	17,27	11,22				1	1		1				
	05:00	28,22	17,78	10,43				1	1		1				
	06:00	29,26	19,31	9,95				1	1		1				
	07:00	32,68	23,26	9,42				1	1		1				
	08:00	36,16	28,35	7,81				1	1	1	1				
	09:00	39,84	32,37	7,47				1	1	1	1				
	10:00	43,54	35,87	7,66			1	1	1	1	1				
	11:00	46,84	38,43	8,40		1	1	1	1	1	1				
	12:00	47,98	39,52	8,46		1	1	1	1	1	1				
	13:00	49,36	41,58	7,78		1	1	1	1	1	1				
	14:00	49,35	42,12	7,23		1	1	1	1	1	1				
	15:00	48,63	42,06	6,57		1	1	1	1	1	1				
	16:00	47,86	40,26	7,60		1	1	1	1	1	1				
	17:00	48,61	40,19	8,42		1	1	1	1	1	1				
	18:00	49,61	40,84	8,78		1	1	1	1	1	1				
	19:00	49,75	40,37	9,38		1	1	1	1	1	1				
	20:00	48,29	38,44	9,85			1	1	1	1	1				
	21:00	47,70	37,68	10,03			1	1	1	1	1				
	22:00	46,21	35,43	10,78			1	1	1	1	1				
	23:00	42,84	34,16	8,68			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης