

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Τρίτη 9/7/2024 | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | 3,00 |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Μισθ. Ισχύς (MW) |
| Τρίτη | 00:00 | 9,48 | 9,48 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 01:00 | 8,89 | 8,89 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 | |
| | 02:00 | 8,59 | 8,59 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 03:00 | 8,24 | 8,24 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 04:00 | 8,08 | 8,08 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 05:00 | 7,79 | 7,79 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 06:00 | 7,93 | 7,93 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 07:00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 08:00 | 8,67 | 8,67 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 | |
| | 09:00 | 9,19 | 9,19 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 10:00 | 9,57 | 9,57 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 11:00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 12:00 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 13:00 | 10,04 | 10,04 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 14:00 | 10,35 | 10,35 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 15:00 | 10,56 | 10,56 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 16:00 | 10,82 | 10,82 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 17:00 | 11,03 | 11,03 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 18:00 | 11,16 | 11,16 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 19:00 | 11,35 | 11,35 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 20:00 | 11,27 | 11,27 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 21:00 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 22:00 | 10,81 | 10,81 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 23:00 | 10,30 | 10,30 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 3 |

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.