

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	28,96	27,33	1,63			1	1	1	1						8,99	8,91
	01:00	26,67	25,44	1,23			1		1	1	1					6,85	6,72
	02:00	25,33	23,86	1,47			1		1	1	1					6,25	6,28
	03:00	24,57	22,03	2,54				1		1	1					7,89	8,01
	04:00	23,95	19,30	4,66				1		1	1					9,34	9,29
	05:00	24,25	21,09	3,16				1	1	1	1					9,47	9,35
	06:00	25,14	22,10	3,04			1		1	1	1					9,43	9,29
	07:00	28,73	25,86	2,87			1		1	1	1					9,05	9,10
	08:00	31,44	28,53	2,91				1	1	1	1					11,26	11,30
	09:00	33,56	30,78	2,77				1	1	1	1					13,31	13,33
	10:00	34,22	31,91	2,30			1	1	1	1	1					10,94	10,76
	11:00	35,30	31,71	3,59			1	1	1	1	1					10,81	10,85
	12:00	34,57	30,00	4,57			1	1	1	1	1					11,01	11,12
	13:00	37,26	30,77	6,49			1	1	1	1	1					13,12	13,07
	14:00	35,69	28,93	6,76			1	1	1	1	1					11,28	11,39
	15:00	34,38	24,39	9,99				1	1	1	1					13,59	13,56
	16:00	33,51	21,78	11,72				1	1		1					13,33	13,36
	17:00	35,07	24,20	10,86				1	1			1				13,70	13,69
	18:00	37,86	29,48	8,38				1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	39,61	30,37	9,24			1	1	1	1	1					13,73	13,73
20:00	39,20	32,70	6,50			1	1	1	1	1					13,31	13,29	
21:00	40,07	32,48	7,59			1	1	1	1	1					12,63	12,51	
22:00	37,34	31,39	5,95			1	1	1	1	1					10,86	11,13	
23:00	33,67	30,83	2,84				1	1	1	1					12,02	12,07	

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:40 με 22:15. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης