

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	13 HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	31,01	27,76	3,24			1	1	1		1					9,81	9,80
	01:00	28,62	24,59	4,03				1	1		1					11,04	11,12
	02:00	26,90	22,89	4,01				1	1		1					10,75	10,74
	03:00	25,91	21,62	4,29				1	1		1					10,02	10,00
	04:00	25,20	22,03	3,17				1	1		1					9,26	9,23
	05:00	24,98	20,25	4,74				1	1		1					9,17	9,14
	06:00	25,09	19,63	5,46			1		1		1					9,23	9,26
	07:00	26,86	21,53	5,33			1		1		1					9,19	9,00
	08:00	28,72	22,88	5,85			1		1		1					8,03	8,00
	09:00	29,88	23,13	6,75			1	1	1		1					8,98	9,00
	10:00	30,88	25,31	5,57			1	1	1		1					9,79	9,82
	11:00	32,15	26,30	5,85			1	1	1		1					10,77	10,82
	12:00	33,14	28,41	4,73			1	1	1		1					11,80	11,80
	13:00	33,70	29,28	4,42			1	1	1		1					12,40	12,38
	14:00	33,31	30,03	3,28			1	1	1		1					12,01	12,00
	15:00	32,89	29,03	3,86			1	1	1		1					11,56	11,56
	16:00	33,65	28,90	4,75			1	1	1		1					12,17	12,22
	17:00	35,61	29,27	6,34			1	1	1		1					13,43	13,52
	18:00	38,12	26,97	11,15			1	1	1		1					13,73	13,73
	19:00	39,14	27,45	11,69			1	1	1		1					13,73	13,73
20:00	39,28	27,48	11,80			1	1	1		1					13,73	13,73	
21:00	40,76	28,88	11,89			1	1	1		1					13,73	13,73	
22:00	39,22	30,64	8,58			1	1	1		1					13,73	13,73	
23:00	35,99	31,25	4,74			1	1	1		1					13,69	13,68	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης