

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024		00:00	7,30	5,77	1,53			1		1						1,99	2,15	
		01:00	6,66	4,83	1,83			1		1							2,21	2,29
		02:00	6,22	4,81	1,40			1		1							2,06	1,89
		03:00	6,03	4,36	1,67			1		1							1,84	1,69
		04:00	5,88	4,32	1,56			1		1							1,57	1,54
		05:00	5,95	4,43	1,53			1		1							1,60	1,61
		06:00	6,23	5,12	1,11			1		1							1,69	1,83
		07:00	7,00	5,23	1,77			1		1							1,92	2,39
		08:00	7,69	6,45	1,24	1		1		1							2,50	2,50
		09:00	8,27	6,91	1,36	1		1		1							2,68	2,84
		10:00	8,50	6,77	1,73	1		1		1							2,94	2,96
		11:00	8,57	6,13	2,44	1		1		1							2,99	2,98
		12:00	8,77	6,14	2,63	1		1		1							3,01	3,00
		13:00	9,12	6,39	2,73	1		1		1							3,04	3,03
		14:00	8,89	6,27	2,62	1		1		1							3,04	3,01
		15:00	8,56	6,01	2,56	1		1		1							3,01	2,97
		16:00	8,26	6,14	2,12	1		1		1							2,89	2,84
		17:00	8,58	7,09	1,48	1		1		1							2,94	2,97
		18:00	9,45	7,80	1,65	1		1		1							2,75	2,13
		19:00	9,85	7,87	1,98					1	1						2,68	3,04
	20:00	9,83	7,31	2,52					1	1						2,97	3,04	
	21:00	10,12	7,11	3,01					1	1						3,04	3,04	
	22:00	9,46	6,56	2,90					1	1						2,93	2,77	
	23:00	8,38	5,67	2,71	1	1				1						2,78	2,78	

Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης