



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Α Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024	00:00	22,19	15,17	7,01	1	1									6,61	7,62
	01:00	20,53	13,73	6,80	1	1									6,08	7,05
	02:00	19,29	12,84	6,45	1	1									5,69	6,62
	03:00	18,32	12,19	6,13	1	1									5,35	6,25
	04:00	17,96	12,06	5,90	1	1									5,03	5,89
	05:00	17,75	12,43	5,33	1	1									4,83	5,69
	06:00	18,48	12,40	6,07	1	1									5,29	6,21
	07:00	20,31	14,25	6,05	1	1									5,99	6,97
	08:00	21,84	17,11	4,73	1	1									6,51	7,53
	09:00	22,66	18,70	3,96	1	1								1	6,48	7,48
	10:00	23,50	18,81	4,69	1	1								3	6,36	7,36
	11:00	23,48	19,31	4,17	1	1								3	6,34	7,34
	12:00	24,37	21,35	3,03	1	1								3	5,60	6,26
	13:00	25,13	22,40	2,73	1	1	1							1	4,85	5,63
	14:00	25,59	22,36	3,23	1	1	1								5,77	6,70
	15:00	25,68	22,40	3,28	1	1	1								5,79	6,77
	16:00	26,10	23,34	2,76	1	1	1								6,27	7,26
	17:00	26,42	23,99	2,43	1	1	1								6,58	7,62
	18:00	27,33	24,64	2,69	1	1	1								7,36	8,47
	19:00	27,64	25,05	2,59	1	1	1								7,69	8,81
	20:00	27,48	25,03	2,45	1	1	1								7,55	8,66
	21:00	27,89	25,52	2,37	1	1	1								7,96	9,10
	22:00	27,04	23,72	3,32	1	1	1								7,22	8,27
	23:00	25,59	21,81	3,78	1	1	1								5,81	6,74

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης