



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024	00:00	23,33	19,30	4,03	1		1								6,89	8,01
	01:00	21,27	17,94	3,33	1		1								6,45	7,45
	02:00	20,33	17,07	3,26	1		1								6,14	7,11
	03:00	19,44	16,43	3,02	1		1								5,71	6,63
	04:00	18,78	16,01	2,77	1		1								5,13	6,01
	05:00	18,62	15,68	2,94	1		1								4,96	5,81
	06:00	19,00	16,66	2,34	1		1								5,24	6,16
	07:00	21,11	18,92	2,19	1		1								6,34	7,36
	08:00	22,78	20,98	1,80	1		1							2	6,49	7,50
	09:00	24,66	22,90	1,76	1	1	1							1	5,80	6,69
	10:00	25,64	24,53	1,11	1	1	1								5,89	6,86
	11:00	26,21	25,28	0,93	1	1	1								6,44	7,47
	12:00	27,19	26,80	0,39	1	1	1								7,33	8,45
	13:00	28,64	28,51	0,13	1	1	1								8,52	9,89
	14:00	28,34	27,76	0,57	1	1	1								8,41	9,64
	15:00	28,01	27,55	0,46	1	1	1								8,15	9,32
	16:00	27,85	27,68	0,17	1	1	1								8,03	9,18
	17:00	28,23	28,08	0,15	1	1	1								8,34	9,55
	18:00	28,74	28,74	0,00	1	1	1								8,60	10,02
	19:00	28,62	28,62	0,00	1	1	1								8,57	9,94
	20:00	28,43	28,07	0,35	1	1	1								8,42	9,74
	21:00	28,77	27,70	1,06	1	1	1								8,59	10,05
	22:00	27,76	26,67	1,09	1	1	1								7,97	9,11
	23:00	21,95	20,95	1,00	1		1								5,60	5,76

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 23:44.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης