

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Α Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024	00:00	23,80	22,06	1,75	1		1					1			4,22	5,54
	01:00	21,68	20,29	1,39	1		1					1			5,89	6,81
	02:00	20,54	19,05	1,49	1	1						1			4,78	5,78
	03:00	19,33	18,24	1,09	1	1						1			4,70	5,52
	04:00	18,63	16,13	2,50	1	1						1			4,04	4,83
	05:00	18,44	15,32	3,12	1	1						1			3,80	4,54
	06:00	18,83	15,47	3,36	1	1						1			4,08	4,90
	07:00	20,85	17,15	3,70	1	1						1			5,82	6,20
	08:00	23,16	19,60	3,56	1	1						1			7,05	8,13
	09:00	25,40	23,83	1,57	1	1						1		2	7,05	8,10
	10:00	26,55	25,56	0,98	1	1	1					1		3	6,21	7,02
	11:00	26,97	26,48	0,49	1	1	1							8	5,22	5,94
	12:00	27,84	27,58	0,26	1	1	1							4	4,61	5,52
	13:00	28,88	28,48	0,41	1	1	1							2	7,10	8,20
	14:00	28,15	27,39	0,76	1	1	1							2	6,54	7,55
	15:00	27,01	26,09	0,91	1	1	1								7,26	8,33
	16:00	26,48	25,81	0,67	1	1	1								6,76	7,78
	17:00	26,39	25,66	0,73	1	1	1								6,63	7,65
	18:00	26,47	25,47	1,00	1	1	1								6,69	7,74
	19:00	26,93	25,86	1,07	1	1	1								7,09	8,15
	20:00	27,24	26,63	0,61	1	1	1								7,35	8,46
	21:00	28,00	27,68	0,32	1	1	1								8,13	9,30
	22:00	27,30	27,17	0,14	1	1	1								7,52	8,62
	23:00	25,88	25,82	0,06	1	1	1								6,26	7,22

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης