

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024	00:00	23,59	23,54	0,05	1	1	1								4,21	4,96
	01:00	21,71	21,70	0,01	1	1	1								2,40	2,96
	02:00	20,24	20,12	0,12	1		1						1		2,81	3,67
	03:00	19,13	18,56	0,57	1		1						1		3,48	4,20
	04:00	18,88	18,15	0,72	1		1						1		3,25	3,96
	05:00	18,80	18,24	0,56	1		1						1		3,20	3,91
	06:00	19,07	18,59	0,47	1		1						1		3,40	4,14
	07:00	21,17	20,94	0,23	1		1						1		5,26	6,21
	08:00	23,39	23,35	0,05		1	1						1		5,98	6,85
	09:00	25,37	25,36	0,01		1	1						1	4	5,65	6,53
	10:00	26,44	26,37	0,07	1	1	1						1	4	6,11	6,06
	11:00	25,83	25,58	0,25	1	1	1							2	5,65	5,12
	12:00	27,18	26,89	0,28	1	1	1							2	6,73	6,48
	13:00	28,13	27,42	0,72	1	1	1							2	7,50	7,43
	14:00	27,48	25,98	1,50	1	1	1							2	7,11	6,79
	15:00	25,52	23,26	2,25	1	1	1							2	5,59	5,20
	16:00	24,96	22,53	2,43	1	1	1								6,57	6,19
	17:00	25,25	23,08	2,17	1	1	1								6,72	6,49
	18:00	25,90	24,25	1,64	1	1	1								7,38	7,20
	19:00	26,20	23,75	2,45	1	1	1								7,56	7,45
	20:00	26,44	23,24	3,20	1	1	1								7,75	7,66
	21:00	26,68	23,26	3,42	1	1	1								7,98	7,89
	22:00	25,05	21,79	3,26	1	1	1								5,63	6,25
	23:00	23,21	20,27	2,94	1		1							1	6,01	7,02

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης