

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
5/7/24 0:00	142,21	141,78	0,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	35,24	35,16
5/7/24 1:00	131,45	131,17	0,28	0,00	1	1				1	1					0	1	1		1	1	1	1	38,75	39,00
5/7/24 2:00	125,61	124,97	0,64	0,00	1	1					1	1				0	1	1		1	1	1	1	33,64	33,55
5/7/24 3:00	121,75	120,80	0,94	0,00	1	1					1	1				0	1	1			1	1	1	36,10	36,07
5/7/24 4:00	119,44	118,82	0,62	0,00	1	1					1	1				0	1	1			1	1	1	34,41	34,48
5/7/24 5:00	120,47	119,21	1,25	0,00	1	1					1	1				0	1	1			1	1	1	35,38	35,49
5/7/24 6:00	123,92	119,90	3,34	0,68	1	1					1	1				0	1	1			1	1	1	35,80	35,65
5/7/24 7:00	143,15	135,74	2,89	4,51	1	1					1	1				0	1	1	1		1	1	1	45,13	45,27
5/7/24 8:00	158,71	146,61	3,19	8,91	1	1					1	1	1			3	1	1	1		1	1	1	44,16	43,80
5/7/24 9:00	171,16	156,82	2,48	11,87	1	1					1	1	1			8	1	1	1	1	1	1	1	47,68	47,69
5/7/24 10:00	179,65	158,64	6,26	14,76	1	1					1	1	1			6	1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,53
5/7/24 11:00	181,34	156,54	7,90	16,90	1	1					1	1	1			12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/24 12:00	183,40	152,08	13,65	17,67	1	1					1	1	1			17	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
5/7/24 13:00	191,60	157,06	16,26	18,28	1	1					1	1	1			15	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
5/7/24 14:00	195,50	153,83	22,90	18,77	1	1					1	1	1			8	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
5/7/24 15:00	193,41	149,37	26,46	17,58	1	1					1	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
5/7/24 16:00	194,88	151,36	28,41	15,11	1	1					1	1	1	1		0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
5/7/24 17:00	198,62	156,57	29,59	12,46	1	1					1	1	1	1		0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
5/7/24 18:00	200,11	163,04	28,83	8,24	1	1					1	1	1	1		0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
5/7/24 19:00	194,15	162,86	28,18	3,10	1	1					1	1	1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/24 20:00	186,64	158,76	27,79	0,09	1	1					1	1	1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/24 21:00	179,29	150,44	28,85	0,00	1	1					1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/24 22:00	167,79	137,87	29,91	0,00	1	1						1	1			0	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
5/7/24 23:00	155,81	127,95	27,86	0,00	1	1						1	1			0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης