

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
					Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)																	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
6/7/24 0:00	145,53	119,35	26,17	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,55	48,55	
6/7/24 1:00	136,32	119,20	17,11	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		48,49	48,46	
6/7/24 2:00	129,53	114,17	15,35	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		45,08	44,96	
6/7/24 3:00	125,22	104,65	20,57	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		47,65	47,70	
6/7/24 4:00	122,68	103,37	19,32	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		45,43	45,44	
6/7/24 5:00	124,12	110,02	14,10	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1		46,22	45,86	
6/7/24 6:00	128,91	115,28	12,72	0,91	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1		40,27	39,63	
6/7/24 7:00	146,53	131,00	10,48	5,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		42,63	42,77	
6/7/24 8:00	164,44	144,01	10,64	9,79	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		47,53	47,41	
6/7/24 9:00	178,68	159,09	6,00	13,58	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 10:00	186,56	163,43	6,47	16,66	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 11:00	181,94	158,05	6,35	17,54	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	47,16	46,83	
6/7/24 12:00	190,44	160,46	10,57	19,41	1	1			1	1	1					4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 13:00	196,43	162,02	14,80	19,61	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 14:00	198,52	161,68	17,63	19,22	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 15:00	196,59	160,98	17,47	18,14	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 16:00	197,01	159,66	21,11	16,25	1	1			1	1	1	1				0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 17:00	200,03	162,17	25,00	12,86	1	1			1	1	1	1				0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 18:00	203,36	166,69	27,87	8,80	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 19:00	199,43	165,76	29,41	4,26	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 20:00	192,24	160,26	31,44	0,54	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 21:00	187,06	157,27	29,78	0,00	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 22:00	178,19	149,76	28,43	0,00	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/24 23:00	167,41	139,54	27,86	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης