

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 6/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,70	2,79	0,91	0,01					1		1	1		0,99	0,99
	01:00	3,36	2,44	0,91	0,02					1		1	1		0,99	0,99
	02:00	3,16	2,43	0,72	0,01					1			1		0,99	0,99
	03:00	3,03	2,33	0,67	0,03					1			1		0,99	0,99
	04:00	2,93	2,17	0,75	0,01					1			1		0,98	0,98
	05:00	2,84	2,04	0,79	0,01					1			1		0,98	0,98
	06:00	2,88	2,09	0,77	0,02					1			1		0,98	0,98
	07:00	3,11	2,25	0,84	0,02					1			1		0,99	0,99
	08:00	3,37	2,68	0,67	0,02					1	1		1		0,99	0,99
	09:00	3,63	2,79	0,81	0,04					1	1		1	1	0,99	0,99
	10:00	3,75	2,94	0,79	0,02					1	1		1	1	0,99	0,99
	11:00	3,94	3,06	0,86	0,03					1	1		1		0,99	0,99
	12:00	4,18	3,27	0,90	0,01					1	1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,22	3,27	0,93	0,01					1	1	1	1		0,99	0,99
	14:00	4,15	3,25	0,88	0,02					1	1	1	1		0,99	0,99
	15:00	4,08	3,17	0,88	0,02					1	1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,97	3,02	0,92	0,03					1	1	1	1		0,99	0,99
	17:00	4,03	3,09	0,92	0,02					1	1	1	1		0,99	0,99
	18:00	4,18	3,28	0,90	0,01					1	1	1	1		0,99	0,99
19:00	4,35	3,43	0,91	0,01			1		1		1	1		0,99	0,99	
20:00	4,37	3,46	0,88	0,02			1		1		1	1		0,99	0,99	
21:00	4,50	3,67	0,83	0,01			1		1		1	1		0,99	0,99	
22:00	4,39	3,52	0,85	0,02			1		1		1	1		0,99	0,99	
23:00	4,04	3,17	0,86	0,01			1		1		1	1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Τα μισθωμένα Η/Ζ παρουσίασαν βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης