

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 7/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,76	3,03	0,71	0,01			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,48	2,85	0,64	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,27	2,66	0,61	0,00			1					1		0,98	0,98
	03:00	3,09	2,40	0,69	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,00	2,32	0,68	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,94	2,38	0,57	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,95	2,36	0,59	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,20	2,55	0,65	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,47	2,72	0,74	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	09:00	3,75	3,11	0,64	0,00					1	1		1		0,98	0,98
	10:00	3,91	3,35	0,55	0,00	1							1		0,99	0,99
	11:00	4,02	3,47	0,55	0,00	1							1		0,99	0,99
	12:00	4,23	3,63	0,60	0,00	1							1		0,99	0,99
	13:00	4,51	3,83	0,68	0,00	1							1		0,99	0,99
	14:00	4,36	3,46	0,90	0,00	1							1		0,99	0,99
	15:00	4,10	3,12	0,97	0,01	1							1		0,99	0,99
	16:00	4,08	3,13	0,94	0,01	1							1		0,99	0,99
	17:00	4,09	3,16	0,92	0,01	1							1		0,99	0,99
	18:00	4,22	3,28	0,92	0,01	1							1		0,99	0,99
19:00	4,32	3,41	0,92	0,00	1							1		0,99	0,99	
20:00	4,52	3,66	0,87	0,00	1							1		0,99	0,99	
21:00	4,74	3,86	0,87	0,01	1							1	1	0,99	0,99	
22:00	4,62	3,77	0,85	0,00	1							1	1	0,99	0,99	
23:00	4,32	3,74	0,58	0,00	1						1	1	1	0,60	0,99	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 23:00-24:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 & G8.

2.Τα μισθωμένα Η/Ζ παρουσίασαν βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης