

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 5/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	05/07/24 0:00	46,50	1		1	1	1	1	1		20
	05/07/24 1:00	39,04	1		1	1	1	1	1		11
	05/07/24 2:00	36,82	1		1	1	1	1	1		10
	05/07/24 3:00	36,08	1		1	1	1	1	1		9
	05/07/24 4:00	35,71	1		1	1	1	1	1		9
	05/07/24 5:00	34,98	1		1	1	1	1	1		8
	05/07/24 6:00	38,22	1		1	1	1	1	1		15
	05/07/24 7:00	39,49	1		1	1	1	1	1		17
	05/07/24 8:00	40,06	1		1	1	1	1	1		20
	05/07/24 9:00	51,55	1		1	1	1		1		33
	05/07/24 10:00	53,18	1		1	1	1		1		31
	05/07/24 11:00	53,75	1	1	1	1	1	1	1		31
	05/07/24 12:00	54,80	1	1	1	1	1	1	1		32
	05/07/24 13:00	52,94	1	1	1	1	1	1	1		28
	05/07/24 14:00	55,36	1	1	1	1	1	1	1		31
	05/07/24 15:00	55,25	1		1	1	1	1	1		32
	05/07/24 16:00	54,99	1		1	1	1	1	1		32
	05/07/24 17:00	55,52	1		1	1	1	1	1		32
	05/07/24 18:00	55,17	1		1	1	1	1	1		31
	05/07/24 19:00	53,69	1	1	1	1	1	1	1		30
05/07/24 20:00	54,49	1		1	1	1	1	1		33	
05/07/24 21:00	54,30	1		1	1	1	1	1		29	
05/07/24 22:00	51,85	1		1	1	1	1	1		26	
05/07/24 23:00	47,81	1		1	1	1	1	1		22	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή στο διάστημα 07:00 έως 09:45. Μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης στα διαστήματα 12:25 έως 12:29, 14:10 έως 14:28 και 19:35 έως 19:50 λόγω βλάβης στη μονάδα G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.