

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	7,18	6,51	0,67	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,66	5,99	0,67	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,30	5,54	0,76	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,14	5,37	0,77	1	1				0,95	0,95
	04:00	5,96	5,36	0,60	1	1				0,95	0,95
	05:00	5,91	5,42	0,49	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,18	6,09	0,09	1	1				0,95	0,95
	07:00	6,93	6,89	0,04	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,50	7,47	0,03		1			4	0,30	0,24
	09:00	7,60	7,50	0,10	1				4	0,27	0,28
	10:00	7,50	7,41	0,09	1	1			1	0,93	0,95
	11:00	7,57	7,53	0,04	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	7,80	7,78	0,02	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,93	7,92	0,02	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,90	7,90	0,00	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	7,78	7,78	0,00	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	7,70	7,69	0,01	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	7,89	7,87	0,02	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	8,59	8,58	0,01	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,96	8,95	0,01	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	8,91	8,89	0,02	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	8,94	8,85	0,10	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	8,53	8,41	0,12	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,93	7,82	0,11	1	1			2	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 08:05 με 09:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή τη G1 και G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κατά το διάστημα 15:30 έως 16:00. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης