

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024	00:00	32,84	28,93	3,91			1	1	1		1					11,66	11,54
	01:00	30,06	25,55	4,52			1	1	1		1					10,44	10,52
	02:00	28,22	21,45	6,77				1	1		1					11,28	11,26
	03:00	27,28	20,50	6,78				1	1		1					10,99	10,98
	04:00	26,60	20,28	6,32			1		1		1					10,28	10,29
	05:00	26,47	21,24	5,24			1		1		1					10,34	10,51
	06:00	27,13	21,89	5,23			1		1		1					10,83	10,84
	07:00	30,44	25,51	4,92			1		1	1	1					11,22	11,24
	08:00	33,54	30,69	2,85			1	1	1	1	1					9,67	9,55
	09:00	36,32	32,63	3,69			1	1	1	1	1					10,76	10,80
	10:00	37,90	33,14	4,76			1	1	1	1	1					12,27	12,38
	11:00	39,37	32,97	6,40			1	1	1	1	1					13,40	13,41
	12:00	41,40	32,13	9,26			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	43,65	33,61	10,04			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	43,58	34,43	9,15			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	42,65	35,25	7,39			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	42,54	37,39	5,15			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	17:00	43,25	36,42	6,84		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	45,31	36,97	8,34		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	45,88	33,69	12,19		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	20:00	44,85	33,11	11,73		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	21:00	46,01	34,90	11,11		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	22:00	43,55	36,08	7,47			1	1	1	1	1					13,73	13,73
23:00	39,94	32,89	7,04			1	1	1	1	1					13,72	13,73	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:50 έως 10:15. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης