

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	7,54	5,05	2,48	1				1						2,61	2,62
	01:00	6,77	4,60	2,16	1				1						2,31	2,32
	02:00	6,39	4,33	2,05	1				1						2,07	2,05
	03:00	6,08	4,31	1,77	1				1						1,78	1,74
	04:00	5,95	4,33	1,62	1				1						1,62	1,61
	05:00	6,02	4,36	1,66	1				1						1,66	1,68
	06:00	6,12	4,35	1,76	1				1						1,77	1,77
	07:00	7,01	4,84	2,17	1				1						2,25	2,43
	08:00	7,80	5,47	2,34	1				1						2,69	2,72
	09:00	8,42	6,36	2,06	1	1			1						2,92	2,94
	10:00	8,42	6,25	2,17	1	1			1						2,94	2,93
	11:00	8,67	6,23	2,44	1	1			1						2,99	2,99
	12:00	8,83	6,25	2,58	1	1			1						3,03	3,02
	13:00	9,00	6,73	2,28	1	1			1						3,04	3,03
	14:00	8,68	6,81	1,88	1	1			1						3,04	3,01
	15:00	8,27	6,57	1,69	1	1			1						2,91	2,84
	16:00	7,97	6,44	1,53	1	1			1						2,64	2,56
	17:00	8,20	7,17	1,04	1	1			1						2,73	2,77
	18:00	8,93	7,63	1,30	1	1			1						2,16	1,98
	19:00	9,48	7,89	1,59					1	1					2,42	2,96
20:00	9,52	6,95	2,57					1	1					2,92	2,96	
21:00	9,89	7,34	2,55					1	1					2,94	3,04	
22:00	9,24	6,83	2,41					1	1					2,94	2,70	
23:00	8,06	6,44	1,63					1	1					2,09	1,52	

Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης