

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 8/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η ρ ε τ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,75	8,75	0,00		1	1					0,00
	01:00	8,17	8,17	0,00		1	1					0,00
	02:00	7,54	7,54	0,00		1	1					0,00
	03:00	7,33	7,33	0,00		1	1					0,00
	04:00	7,25	7,25	0,00		1	1					0,00
	05:00	7,24	7,24	0,00		1	1					0,00
	06:00	7,47	7,47	0,00		1	1					0,00
	07:00	8,13	8,13	0,00		1	1			1		0,00
	08:00	8,54	8,54	0,00		1	1			1		0,00
	09:00	8,36	8,36	0,00			1			2		0,00
	10:00	8,62	8,62	0,00			1			4		0,00
	11:00	9,22	9,22	0,00			1			4		0,00
	12:00	9,67	9,67	0,00		1	1			2		0,00
	13:00	9,10	9,10	0,00		1	1					0,00
	14:00	9,58	9,58	0,00		1	1					0,00
	15:00	9,36	9,36	0,00		1	1					0,00
	16:00	9,57	9,57	0,00		1	1					0,00
	17:00	9,89	9,89	0,00		1	1					0,00
	18:00	10,19	10,19	0,00		1	1			1		0,00
	19:00	10,55	10,55	0,00		1	1			2		0,00
	20:00	10,55	10,55	0,00		1	1			2		0,00
	21:00	10,62	10,62	0,00		1	1			2		0,00
	22:00	10,11	10,11	0,00		1	1			1		0,00
	23:00	9,69	9,69	0,00		1	1					0,00

Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης