

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024		00:00	17,32	17,32	0,00		1		1		1		2,85
		01:00	15,77	15,66	0,11		1		1		1		3,57
		02:00	14,84	14,78	0,06		1				1		4,58
		03:00	14,32	14,19	0,13		1				1		4,06
		04:00	13,98	13,98	0,00		1				1		3,70
		05:00	13,65	13,65	0,00		1				1		3,37
		06:00	14,28	14,28	0,00		1				1		3,96
		07:00	16,01	16,01	0,00		1	1			1		2,85
		08:00	17,68	17,62	0,06		1	1			1		3,25
		09:00	19,29	19,28	0,01		1	1			1		4,89
		10:00	19,82	19,69	0,13		1	1			1		5,43
		11:00	19,92	19,73	0,19		1	1			1		5,50
		12:00	20,52	19,88	0,64		1	1			1		6,13
		13:00	20,52	19,65	0,86		1	1			1		6,14
		14:00	19,96	19,26	0,70		1	1			1		5,60
		15:00	19,11	18,22	0,89		1	1			1		4,73
		16:00	19,24	18,83	0,41		1	1			1		4,83
		17:00	20,13	19,89	0,24		1	1			1		5,71
		18:00	21,44	20,13	1,30		1	1	1		1		5,62
		19:00	21,89	19,12	2,77		1	1	1		1		4,34
		20:00	22,00	20,13	1,88		1	1	1		1		4,45
		21:00	21,90	20,86	1,04		1	1	1		1		4,40
		22:00	20,54	18,95	1,59		1	1	1		1		4,47
		23:00	18,99	18,02	0,97		1	1	1		1		3,90

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης