

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024		00:00	17,19	15,88	1,31		1				1		3,82
		01:00	15,70	12,79	2,90		1				1		5,28
		02:00	14,97	11,31	3,66		1				1		4,81
		03:00	14,54	11,01	3,53				1		1		5,09
		04:00	14,20	10,46	3,74				1		1		4,91
		05:00	13,92	9,88	4,04				1		1		4,62
		06:00	14,55	10,45	4,10				1		1		5,07
		07:00	16,26	11,83	4,44				1		1		5,67
		08:00	17,99	12,87	5,12				1		1		6,26
		09:00	18,86	13,40	5,46		1				1		6,60
		10:00	18,99	13,55	5,44		1				1		6,64
		11:00	19,12	13,74	5,39		1				1		6,69
		12:00	19,87	14,02	5,85		1				1		6,94
		13:00	20,20	14,06	6,14		1				1		7,07
		14:00	20,07	13,63	6,44		1				1		7,03
		15:00	19,01	12,58	6,44		1				1		6,66
		16:00	18,93	12,63	6,30		1				1		6,63
		17:00	19,79	13,45	6,34		1				1		6,91
		18:00	21,70	14,63	7,07		1				1		7,57
		19:00	22,39	14,83	7,56		1				1	1	7,84
		20:00	22,20	14,66	7,54		1				1	1	7,76
		21:00	21,90	14,51	7,39		1				1	1	7,68
		22:00	20,33	13,87	6,46		1				1	1	7,14
		23:00	18,70	12,86	5,84		1				1	1	6,56

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης