



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024	00:00	21,44	19,50	1,94	1		1						1		5,59	6,49
	01:00	20,00	18,13	1,88	1	1							1		4,55	4,60
	02:00	18,87	16,99	1,88	1	1							1		4,21	5,00
	03:00	17,95	15,87	2,08	1	1							1		3,33	4,04
	04:00	17,83	15,63	2,20	1	1							1		3,18	3,89
	05:00	17,61	15,63	1,97	1	1							1		3,00	3,68
	06:00	18,09	15,27	2,82	1	1							1		3,34	4,10
	07:00	20,48	16,71	3,77	1	1							1		5,51	6,45
	08:00	22,83	19,34	3,48	1	1							1		6,27	7,37
	09:00	24,05	20,03	4,02	1		1							3	6,49	7,48
	10:00	24,44	20,61	3,83	1		1							4	6,31	7,30
	11:00	24,36	21,13	3,23	1		1							4	6,31	7,31
	12:00	24,75	20,96	3,80	1		1							4	6,41	7,43
	13:00	25,44	21,32	4,12	1		1							4	6,62	7,65
	14:00	25,20	20,30	4,90	1		1							4	6,54	7,55
	15:00	24,62	18,56	6,07	1		1							2	6,76	7,81
	16:00	24,71	18,87	5,83	1		1							2	6,84	7,88
	17:00	25,46	19,02	6,44	1		1							2	7,07	8,14
	18:00	26,52	20,72	5,80	1		1							2	7,39	8,50
	19:00	27,12	22,36	4,77	1		1							3	7,24	8,31
	20:00	26,90	22,77	4,12	1		1							4	7,03	8,10
	21:00	26,57	23,14	3,42	1		1							4	7,00	8,05
	22:00	25,13	21,90	3,23	1		1							3	6,82	7,86
	23:00	23,51	20,42	3,09	1		1							2	6,76	7,80

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης