

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024	00:00	22,41	17,85	4,56	1		1								6,75	7,77
	01:00	20,73	15,51	5,22	1		1								6,18	7,15
	02:00	19,80	15,24	4,56	1		1								5,81	6,76
	03:00	18,88	14,54	4,33	1		1								5,00	5,85
	04:00	18,44	14,32	4,12	1		1								4,62	5,46
	05:00	18,10	13,95	4,15	1		1								4,20	5,00
	06:00	18,46	13,98	4,48	1		1								4,51	5,37
	07:00	19,71	14,42	5,28	1		1								5,61	6,57
	08:00	21,09	14,99	6,10	1		1								6,26	7,26
	09:00	22,63	16,09	6,54	1		1								6,76	7,80
	10:00	22,92	16,61	6,31	1		1								6,89	7,94
	11:00	23,37	16,94	6,43	1		1								7,02	8,08
	12:00	24,00	17,86	6,14	1		1								7,22	8,30
	13:00	24,34	18,48	5,87	1		1								7,25	8,32
	14:00	24,02	19,17	4,85	1		1							2	6,59	7,61
	15:00	23,79	18,90	4,90	1		1							2	6,52	7,53
	16:00	24,33	19,51	4,82	1		1							2	6,73	7,77
	17:00	25,12	21,73	3,40	1		1							2	6,96	8,02
	18:00	26,31	21,74	4,57	1		1							1	7,78	8,93
	19:00	26,95	21,47	5,48	1		1							1	8,16	9,32
	20:00	26,55	20,01	6,53	1		1						1		8,00	9,16
	21:00	27,32	19,27	8,05	1		1						1		8,24	9,42
	22:00	25,98	18,16	7,82	1		1						1		7,83	8,95
	23:00	24,56	18,10	6,46	1		1						1		7,41	8,50

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης