

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024	00:00	23,24	17,17	6,08	1	1						1			6,41	7,42
	01:00	21,55	15,24	6,31	1	1						1			6,38	7,38
	02:00	20,30	14,52	5,78	1	1									6,02	6,99
	03:00	19,60	14,70	4,91	1	1									5,81	6,76
	04:00	19,32	14,49	4,83	1	1									5,75	6,69
	05:00	18,36	14,14	4,23	1	1									5,40	6,30
	06:00	18,16	14,55	3,62	1	1									5,17	6,09
	07:00	19,47	14,39	5,09	1	1									5,76	6,71
	08:00	20,14	14,50	5,63	1	1									5,99	6,94
	09:00	20,39	15,67	4,72	1	1								2	4,92	5,85
	10:00	21,07	16,34	4,73		1		1							6,31	7,31
	11:00	21,25	16,27	4,98		1		1							6,32	7,33
	12:00	22,21	16,12	6,10		1		1							6,61	7,64
	13:00	23,29	16,14	7,14		1		1							6,96	8,02
	14:00	23,10	17,24	5,85		1		1							6,96	8,01
	15:00	23,37	17,90	5,48		1		1							7,05	8,12
	16:00	24,30	18,58	5,72		1		1							7,34	8,44
	17:00	25,72	19,59	6,13		1		1							7,77	8,92
	18:00	26,62	21,04	5,58		1		1						1	7,88	9,01
	19:00	27,25	21,56	5,69		1		1						2	7,60	8,71
	20:00	27,32	21,30	6,02		1		1						2	7,60	8,72
	21:00	28,41	23,59	4,81		1		1						4	7,58	8,68
	22:00	27,99	22,91	5,08		1		1						4	7,38	8,49
	23:00	27,09	21,37	5,72		1		1						1	7,97	9,13

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης