

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
8/7/24 0:00	161,19	131,87	29,31	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 1:00	151,00	123,07	27,92	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 2:00	144,50	116,02	28,47	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 3:00	140,33	111,27	29,06	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 4:00	138,08	111,74	26,34	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 5:00	140,18	115,40	24,78	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
8/7/24 6:00	145,34	123,19	21,37	0,77	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1	1		48,40	48,42
8/7/24 7:00	165,97	136,52	24,88	4,56	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 8:00	186,04	152,71	24,06	9,27	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 9:00	200,30	165,98	22,28	12,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 10:00	209,51	174,27	21,01	14,24	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 11:00	211,53	169,51	25,63	16,39	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 12:00	215,04	169,60	27,80	17,64	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 13:00	222,14	175,61	28,63	17,90	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 14:00	225,87	177,24	29,85	18,78	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 15:00	223,49	173,53	32,50	17,46	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 16:00	221,85	173,65	33,19	15,01	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 17:00	222,57	177,45	33,34	11,78	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 18:00	223,39	182,49	33,73	7,17	1	1			1	1	1	1				7	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 19:00	217,32	181,83	33,11	2,38	1	1			1	1	1	1				11	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 20:00	210,97	180,55	30,35	0,07	1	1			1	1	1	1				11	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 21:00	205,21	174,32	30,89	0,00	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 22:00	194,74	165,56	29,18	0,00	1	1			1	1	1	1				3	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/7/24 23:00	182,27	154,07	28,20	0,00	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης