

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 8/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,96	3,37	0,58	0,00	1					1	1	1		0,58	0,92
	01:00	3,72	2,78	0,94	0,00	1					1		1		0,98	0,98
	02:00	3,51	2,60	0,91	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	3,37	2,50	0,88	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,27	2,45	0,81	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,17	2,26	0,91	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,16	2,26	0,89	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,43	2,51	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,84	2,91	0,93	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	09:00	4,15	3,21	0,93	0,01						1	1		1	0,99	0,99
	10:00	4,35	3,42	0,93	0,00	1								1	0,99	0,99
	11:00	4,52	3,59	0,92	0,00	1								1	0,99	0,99
	12:00	4,69	3,78	0,90	0,00	1								1	0,99	0,99
	13:00	4,93	4,04	0,88	0,00	1					1			1	0,99	0,99
	14:00	4,85	3,91	0,93	0,01	1					1			1	0,99	0,99
	15:00	4,63	3,71	0,93	0,00	1					1			1	0,99	0,99
	16:00	4,53	3,60	0,93	0,00	1					1			1	0,99	0,99
	17:00	4,46	3,53	0,93	0,00	1								1	0,99	0,99
	18:00	4,65	3,70	0,93	0,02	1								1	0,99	0,99
19:00	4,75	3,79	0,93	0,03	1								1	0,99	0,99	
20:00	4,92	3,98	0,93	0,02	1							1	1	0,99	0,99	
21:00	5,17	4,23	0,92	0,03	1							1	1	0,99	0,99	
22:00	4,98	4,02	0,92	0,03	1							1	1	0,99	0,99	
23:00	4,62	3,69	0,93	0,00	1								1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-01:00 έγινε πλήση των μονάδων G1 και G8. Τα μισθωμένα Η/Ζ παρουσίασαν βλάβη

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης