

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/7/24 0:00	170,00	168,35	1,65	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 1:00	160,00	158,31	1,69	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 2:00	150,00	148,74	1,26	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 3:00	145,00	144,12	0,88	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	
11/7/24 4:00	140,00	139,24	0,76	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	
11/7/24 5:00	145,00	144,34	0,66	0,00	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	
11/7/24 6:00	149,00	147,34	0,62	1,04	1	1			1	1							1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 7:00	165,00	160,09	0,47	4,44	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 8:00	182,00	172,86	0,39	8,75	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 9:00	197,00	183,91	0,57	12,52	1	1			1	1	1	1				5	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 10:00	210,00	193,82	0,86	15,32	1	1			1	1	1	1				10	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 11:00	215,00	196,54	1,31	17,15	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 12:00	220,00	200,05	1,96	17,99	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 13:00	226,00	205,28	2,59	18,13	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 14:00	230,00	208,94	3,33	17,73	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 15:00	228,00	207,14	4,17	16,69	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 16:00	226,00	206,30	4,85	14,85	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 17:00	228,00	210,46	5,32	12,22	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 18:00	233,00	219,59	5,58	7,83	1	1			1	1	1	1	1		1	15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 19:00	227,00	218,63	5,82	2,55	1	1			1	1	1	1	1		1	15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 20:00	219,00	213,04	5,89	0,07	1	1			1	1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 21:00	213,00	207,27	5,73	0,00	1	1			1	1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 22:00	202,00	196,31	5,69	0,00	1	1			1	1	1	1	1			5	1	1	1	1	1	1	1
11/7/24 23:00	190,00	184,24	5,76	0,00	1	1			1	1	1		1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης