

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου									
		9,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1			G2	G3
Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024	00:00	67.89	67.89	0.00	0.00	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	01:00	63.62	63.53	0.09	0.00	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	02:00	60.29	59.51	0.77	0.01	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	03:00	58.53	56.15	2.38	0.00	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	04:00	58.43	54.62	3.81	0.00	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	05:00	57.22	51.37	5.82	0.02	1	1	1		1	1			1	1			1	1	14.77	14.72
	06:00	57.29	52.04	5.25	0.01	1	1	1		1	1			1	1			1	1	14.76	14.81
	07:00	65.96	61.84	4.12	0.01	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	08:00	71.94	67.78	4.15	0.01	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	09:00	77.37	73.29	4.08	0.01	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	10:00	79.37	74.64	4.73	0.01	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	11:00	79.17	73.41	5.75	0.01	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	12:00	79.54	71.35	7.98	0.22	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	13:00	81.25	73.02	7.95	0.28	1	1	1		1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	14:00	80.07	71.91	7.84	0.32	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	15:00	77.80	69.01	8.21	0.58	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	16:00	79.07	71.13	7.26	0.68	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	17:00	83.68	75.74	7.38	0.56	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	18:00	88.80	80.60	7.58	0.62	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
	19:00	88.48	80.45	7.81	0.21	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20
20:00	86.54	78.23	8.08	0.23	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20	
21:00	83.84	75.79	7.80	0.25	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20	
22:00	78.42	68.02	10.12	0.28	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20	
23:00	73.39	64.43	8.66	0.31	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	15.20	15.20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης