

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου												
		9,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200							
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024	00:00	79.13	70.83	8.29	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	01:00	74.67	65.98	8.69	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	02:00	70.83	62.23	8.59	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	03:00	68.03	59.90	8.13	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	04:00	66.48	57.88	8.59	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	05:00	66.38	58.16	8.21	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	06:00	67.69	60.51	7.17	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	07:00	74.69	67.79	6.89	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
	08:00	81.99	76.97	5.01	0.01	1		1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	09:00	88.34	84.22	4.12	0.01	1		1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	10:00	90.15	85.79	4.35	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	11:00	90.63	86.12	4.46	0.04	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	12:00	92.99	88.86	3.73	0.41	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	13:00	95.84	89.03	6.62	0.19	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	14:00	95.52	86.85	8.53	0.14	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	15:00	93.63	86.60	6.63	0.40	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	16:00	94.96	88.17	6.63	0.17	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	17:00	99.01	92.61	6.16	0.24	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	18:00	104.03	97.11	6.73	0.19	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
	19:00	103.38	96.59	6.67	0.13	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20
20:00	100.23	92.58	7.60	0.04	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
21:00	98.84	92.18	6.66	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
22:00	95.37	88.43	6.93	0.01	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	
23:00	91.38	84.66	6.63	0.09	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1		1	1	15.20	15.20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2MW.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης