

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	36,04	27,50	8,53			1	1	1	1						13,43	13,44
	01:00	32,85	24,93	7,92			1	1	1	1						12,40	12,30
	02:00	30,63	22,92	7,71			1	1	1	1						10,17	10,15
	03:00	29,62	21,26	8,36			1	1	1							10,76	10,83
	04:00	28,78	20,62	8,16			1	1	1							11,52	11,51
	05:00	28,66	21,17	7,49			1	1	1							11,44	11,45
	06:00	28,90	22,12	6,78			1	1	1							11,52	11,54
	07:00	32,14	26,39	5,75			1	1	1	1						11,78	11,70
	08:00	36,05	31,63	4,42			1	1	1	1	1					10,41	10,54
	09:00	39,91	35,21	4,69			1	1	1	1	1					13,55	13,59
	10:00	42,56	37,99	4,57		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	44,04	39,97	4,08		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	46,11	40,93	5,18		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	48,07	42,18	5,89		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14:00	47,74	43,57	4,16		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	15:00	47,17	41,06	6,11		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	16:00	46,75	37,70	9,05		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17:00	47,18	36,31	10,87		1	1	1	1	1	1					11,63	13,73
	18:00	48,91	36,81	12,10		1	1	1	1	1	1					13,43	13,73
	19:00	49,30	36,49	12,81		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
20:00	48,23	35,49	12,75		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
21:00	48,47	36,11	12,36			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
22:00	46,25	35,06	11,18			1	1	1	1	1					13,72	13,73	
23:00	43,34	32,27	11,08			1	1	1	1	1					13,72	13,73	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 16:30 με 18:00 σημειώθηκε αστάθεια παραγωγής στο ΑΠ Αντίσσα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης