

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000				
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	3,56	2,52	1,04		1	1	1					1,20	1,20
	01:00	3,23	2,61	0,62		1	1	1					1,14	1,13
	02:00	3,06	2,36	0,70		1	1	1					1,07	1,07
	03:00	3,01	2,54	0,47		1	1	1					1,05	1,05
	04:00	2,89	2,04	0,85		1	1	1					1,01	1,01
	05:00	2,78	1,81	0,97		1	1	1					0,98	0,97
	06:00	2,77	1,81	0,96		1	1	1					0,97	0,97
	07:00	3,06	2,17	0,89		1	1	1					1,07	1,07
	08:00	3,55	2,47	1,08		1	1	1					1,16	1,17
	09:00	3,85	2,81	1,04	1	1	1					1	1,19	1,19
	10:00	4,02	3,05	0,97	1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	4,09	3,05	1,05	1	1	1					1	1,20	1,20
	12:00	4,14	3,33	0,81	1	1	1					1	1,20	1,20
	13:00	4,18	3,13	1,05	1	1	1					1	1,20	1,20
	14:00	4,04	2,91	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	15:00	3,96	3,10	0,85	1	1	1					1	1,20	1,20
	16:00	3,87	2,76	1,11	1	1	1					1	1,20	1,20
	17:00	4,01	2,96	1,05	1	1	1					1	1,20	1,20
	18:00	4,22	3,21	1,00	1	1	1					1	1,20	1,20
	19:00	4,29	3,16	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	20:00	4,19	3,07	1,12	1	1	1			1			1,20	1,20
	21:00	4,39	3,34	1,05	1	1	1			1			1,20	1,20
	22:00	4,28	3,43	0,84	1	1	1			1			1,20	1,20
23:00	4,11	3,49	0,62	1	1	1			1			1,20	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης