

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024	00:00	25,52	20,93	4,59		1		1							8,61	8,85
	01:00	23,54	20,12	3,42		1		1							7,94	8,20
	02:00	22,21	18,45	3,76		1		1							7,46	7,72
	03:00	21,14	17,39	3,74		1		1							7,03	7,28
	04:00	20,37	16,60	3,77		1		1							6,35	6,62
	05:00	20,14	15,90	4,24		1		1							6,19	6,45
	06:00	20,17	17,38	2,80		1		1							6,40	6,68
	07:00	21,77	18,42	3,35		1		1							6,69	7,56
	08:00	23,51	19,65	3,87		1		1						2	6,92	7,80
	09:00	25,54	21,05	4,49		1		1						2	7,90	8,18
	10:00	26,70	21,75	4,95	1			1						3	7,73	8,02
	11:00	26,63	21,50	5,13	1			1						4	7,77	8,04
	12:00	28,12	22,41	5,71	1			1						4	8,28	8,54
	13:00	29,61	23,28	6,33	1			1						4	8,70	8,97
	14:00	30,58	25,81	4,77	1	1		1						4	8,78	9,17
	15:00	30,83	26,55	4,28	1	1		1							9,57	10,43
	16:00	31,56	27,38	4,17	1	1		1							9,57	10,43
	17:00	32,22	27,24	4,98	1	1		1							9,57	10,43
	18:00	32,51	28,02	4,49	1	1		1							9,57	10,43
	19:00	32,91	25,62	7,29	1	1		1							9,57	10,43
	20:00	32,57	25,27	7,30	1	1		1							9,57	10,43
	21:00	33,18	24,76	8,42	1	1		1							9,57	10,43
	22:00	32,35	23,72	8,63	1	1		1							9,57	10,43
	23:00	30,84	23,41	7,43	1	1		1							9,57	10,40

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης