



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024	00:00	28,36	22,13	6,23	1	1		1							8,85	9,11
	01:00	25,89	20,64	5,26		1		1							7,97	8,20
	02:00	24,10	20,36	3,74		1		1							8,14	8,39
	03:00	22,99	18,80	4,19		1		1							7,74	7,99
	04:00	22,59	17,23	5,37		1		1							7,54	7,80
	05:00	22,24	16,21	6,02		1		1							7,41	7,68
	06:00	22,13	16,20	5,93		1		1							7,42	7,68
	07:00	24,32	17,83	6,49		1		1							8,17	8,45
	08:00	26,54	19,36	7,18		1		1							8,73	8,97
	09:00	28,14	20,78	7,36	1			1						2	8,72	8,99
	10:00	28,74	22,00	6,75	1			1						3	8,70	8,95
	11:00	29,94	23,12	6,81	1			1						4	8,82	9,11
	12:00	31,27	25,25	6,02	1			1						5	8,82	9,09
	13:00	33,68	28,34	5,33	1	1		1						3	9,36	10,13
	14:00	34,88	29,89	4,99	1	1		1						3	9,80	10,43
	15:00	35,33	30,50	4,83	1	1		1						4	9,80	10,43
	16:00	35,29	29,78	5,50	1	1		1						4	9,80	10,43
	17:00	35,65	29,27	6,38	1	1		1						4	9,80	10,43
	18:00	36,33	27,75	8,57	1	1		1						4	9,80	10,43
	19:00	35,75	27,28	8,47	1	1		1						4	9,80	10,43
	20:00	34,87	25,77	9,10	1	1		1						2	9,80	10,43
	21:00	34,94	27,28	7,66	1	1		1						2	9,80	10,43
	22:00	34,77	28,00	6,77	1	1		1							9,80	10,43
	23:00	34,22	26,87	7,35	1	1		1							9,80	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:00.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης