

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024 | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|---|---------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 |
| | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | H/Z ENOIK | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) |
| 9/7/24 0:00 | 168,06 | 141,20 | 26,86 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 1:00 | 156,64 | 129,18 | 27,46 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 2:00 | 149,40 | 122,68 | 26,72 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 3:00 | 144,50 | 116,27 | 28,23 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 4:00 | 141,89 | 113,44 | 28,44 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 5:00 | 143,58 | 114,67 | 28,91 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 6:00 | 148,00 | 119,77 | 27,49 | 0,74 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 7:00 | 167,86 | 139,53 | 24,02 | 4,31 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 8:00 | 187,93 | 158,56 | 20,69 | 8,68 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 9:00 | 204,75 | 171,22 | 20,62 | 12,90 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 10:00 | 213,64 | 178,52 | 19,40 | 15,71 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 11:00 | 215,32 | 179,12 | 18,49 | 17,71 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 12:00 | 220,38 | 181,93 | 19,62 | 18,83 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 13:00 | 227,91 | 190,67 | 18,19 | 19,05 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 14:00 | 229,43 | 194,69 | 16,22 | 18,53 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 15:00 | 226,39 | 190,74 | 18,28 | 17,37 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 16:00 | 227,01 | 190,35 | 21,64 | 15,03 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 17:00 | 230,06 | 193,79 | 24,38 | 11,89 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 18:00 | 230,73 | 199,08 | 24,18 | 7,47 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 19:00 | 224,41 | 199,39 | 22,69 | 2,33 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 20:00 | 218,30 | 195,84 | 22,38 | 0,07 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 21:00 | 211,60 | 190,30 | 21,30 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 22:00 | 199,81 | 179,21 | 20,60 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |
| 9/7/24 23:00 | 186,12 | 163,66 | 22,46 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1. D3 ΑΗΣ Μειωμένη ικανότητα στα 14 MW λόγω αντλιών νερού (10:00-15:00)
- 1. D5 ΑΗΣ Μειωμένη ικανότητα στα 14 MW λόγω θερμοκρασιών λαδιού (11:00-24:00)