

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 9/7/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	4,32	3,39	0,93	0,00	1							1		0,99	0,99	
	01:00	3,98	3,07	0,92	0,00	1							1		0,99	0,99	
	02:00	3,77	2,86	0,91	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
	03:00	3,53	2,62	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99	
	04:00	3,47	2,59	0,87	0,00						1		1		0,99	0,99	
	05:00	3,38	2,59	0,78	0,00						1		1		0,99	0,99	
	06:00	3,45	2,82	0,62	0,00						1		1		0,99	0,99	
	07:00	3,61	3,03	0,58	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
	08:00	4,01	3,34	0,67	0,00	1							1		0,98	0,98	
	09:00	4,42	3,75	0,66	0,01	1							1		0,99	0,99	
	10:00	4,65	4,02	0,63	0,01	1						1		1	0,99	0,99	
	11:00	5,00	4,34	0,66	0,00	1						1		1	0,99	0,99	
	12:00	5,11	4,44	0,66	0,00	1						1		1	0,99	0,99	
	13:00	5,19	4,41	0,78	0,00	1						1		1	1	0,99	0,99
	14:00	5,23	4,63	0,60	0,00	1						1		1	1	0,62	0,99
	15:00	5,23	4,43	0,80	0,00	1						1		1	1	0,84	0,99
	16:00	5,11	4,26	0,84	0,01	1						1		1		0,99	0,99
	17:00	5,12	4,02	0,80	0,29	1						1		1		0,99	0,99
	18:00	5,18	3,91	0,86	0,41	1						1		1		0,99	0,99
	19:00	5,20	3,70	0,89	0,62	1								1		0,99	0,99
20:00	5,28	3,41	0,88	0,99	1								1		0,99	0,99	
21:00	5,66	3,87	0,78	1,00	1								1		0,99	0,99	
22:00	5,54	3,89	0,64	1,01	1								1		0,99	0,99	
23:00	5,21	3,94	0,66	0,62	1						1		1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 13:00-16:00 έγινε δοκιμαστική λειτουργία των μισθωμένων Η/Ζ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης