

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	39,23	27,80	11,43			1	1	1		1				
	01:00	36,47	25,41	11,07			1	1	1		1				
	02:00	34,00	23,27	10,73				1	1		1				
	03:00	32,09	20,70	11,39				1	1		1				
	04:00	30,94	18,84	12,10				1	1		1				
	05:00	30,41	18,34	12,07				1	1		1				
	06:00	31,07	19,30	11,77				1	1		1				
	07:00	33,37	21,91	11,47				1	1		1				
	08:00	36,48	25,69	10,79				1	1	1	1				
	09:00	40,17	30,89	9,28				1	1	1	1				
	10:00	43,44	35,09	8,35			1	1	1	1	1				
	11:00	45,84	37,49	8,35			1	1	1	1	1				
	12:00	46,78	37,69	9,08			1	1	1	1	1				
	13:00	47,58	36,53	11,05			1	1	1	1	1				
	14:00	47,39	35,22	12,17			1	1	1	1	1				
	15:00	46,50	35,12	11,37			1	1	1	1	1				
	16:00	45,35	35,99	9,37			1	1	1	1	1				
	17:00	45,11	38,08	7,03			1	1	1	1	1				
	18:00	46,48	39,82	6,66		1	1	1	1	1	1				
	19:00	48,15	41,06	7,09		1	1	1	1	1	1				
	20:00	47,35	39,85	7,50		1	1	1	1	1	1				
	21:00	47,51	40,18	7,33		1	1	1	1	1	1				
	22:00	45,86	39,89	5,97		1	1	1	1	1	1				
	23:00	42,83	35,80	7,03			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης