Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,434	1,321	1,237	1,169	1,108	1,062	1,069	1,163	1,251	1,279	1,346	1,359	1,377	1,374	1,367	1,370	1,369	1,455	1,613	1,705	1,746	1,771	1,658	1,533	33,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,317	1,251	1,189	1,148	1,103	1,052	1,026	1,108	1,241	1,260	1,269	1,296	1,294	1,283	1,243	1,228	1,267	1,319	1,488	1,615	1,644	1,759	1,595	1,492	31,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,363	1,283	1,206	1,126	1,081	1,014	1,017	1,101	1,163	1,200	1,252	1,297	1,294	1,274	1,259	1,270	1,332	1,415	1,552	1,687	1,691	1,726	1,612	1,460	31,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,332	1,271	1,235	1,124	1,064	1,018	1,022	1,080	1,238	1,345	1,335	1,397	1,410	1,409	1,377	1,382	1,362	1,425	1,653	1,763	1,793	1,781	1,663	1,570	33,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,395	1,292	1,290	1,191	1,099	1,052	1,073	1,183	1,289	1,341	1,312	1,379	1,350	1,412	1,418	1,430	1,446	1,537	1,716	1,738	1,785	1,792	1,739	1,726	33,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,344	1,263	1,245	1,142	1,067	1,021	1,033	1,116	1,246	1,324	1,304	1,368	1,360	1,390	1,378	1,386	1,385	1,460	1,661	1,725	1,763	1,761	1,677	1,626	33,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,370	1,278	1,267	1,166	1,083	1,036	1,053	1,149	1,268	1,332	1,308	1,374	1,355	1,401	1,398	1,408	1,416	1,499	1,688	1,732	1,774	1,777	1,708	1,676	33,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη