



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή 12/7/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)									
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.
Παρασκευή	00:00	4,87	3,98	0,89	0,00	1		1		1		1		
	01:00	4,59	3,73	0,86	0,00	1		1				1		
	02:00	4,31	3,39	0,92	0,00	1		1				1		
	03:00	4,05	3,11	0,94	0,00	1		1						
	04:00	3,83	2,85	0,98	0,00	1		1						
	05:00	3,71	2,73	0,98	0,00	1		1						
	06:00	3,72	2,87	0,85	0,00	1		1						
	07:00	3,88	3,13	0,75	0,00	1		1						
	08:00	4,15	3,53	0,61	0,00	1		1			1			
	09:00	4,48	3,86	0,62	0,00	1		1			1			
	10:00	4,82	4,20	0,62	0,00	1		1			1	1		
	11:00	5,12	4,52	0,60	0,00	1		1			1	1		
	12:00	5,38	4,68	0,70	0,00	1		1			1	1		
	13:00	5,53	4,77	0,75	0,00	1		1		1	1	1		
	14:00	5,50	4,72	0,79	0,00	1		1		1	1	1		
	15:00	5,32	4,41	0,91	0,00	1		1		1	1	1		
	16:00	5,14	4,19	0,95	0,00	1		1		1	1			
	17:00	5,08	4,12	0,95	0,00	1		1		1	1			
	18:00	5,22	3,92	0,89	0,40	1		1		1	1			
19:00	5,40	3,74	0,86	0,80	1		1			1				
20:00	5,55	3,66	0,89	1,00	1		1			1				
21:00	5,77	3,85	0,92	1,00	1		1			1				
22:00	5,69	3,76	0,93	1,00	1		1			1				
23:00	5,36	3,79	0,77	0,80	1		1			1				

Παρατηρήσεις

Η μονάδα G8 τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών εργασιών

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.