

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 9/7/2024				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	8,80	8,80	0,00		1	1				1,7	0,00
	01:00	8,23	8,23	0,00		1	1					0,00
	02:00	7,75	7,75	0,00		1	1					0,00
	03:00	7,53	7,53	0,00		1	1					0,00
	04:00	7,36	7,36	0,00		1	1					0,00
	05:00	7,30	7,30	0,00		1	1					0,00
	06:00	7,33	7,33	0,00		1	1					0,00
	07:00	8,00	8,00	0,00		1	1					0,00
	08:00	8,72	8,72	0,00		1	1			1		0,00
	09:00	9,09	9,09	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	10:00	9,25	9,25	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	11:00	8,32	8,32	0,00		1	1			2	1,2	0,00
	12:00	9,03	9,03	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	13:00	9,87	9,87	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	14:00	9,86	9,86	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	15:00	9,69	9,69	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	16:00	9,96	9,96	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	17:00	9,96	9,96	0,00		1	1			1	1,2	0,00
	18:00	10,58	10,58	0,00		1	1			2	1,2	0,00
	19:00	9,14	9,14	0,00		1	1			3	1,2	0,00
	20:00	9,49	9,49	0,00		1	1			2	1,2	0,00
	21:00	10,26	10,26	0,00		1	1			2	1,2	0,00
	22:00	10,41	10,41	0,00		1	1			2	1,2	0,00
	23:00	9,87	9,87	0,00		1	1			2	1,2	0,00

**Παρατηρήσεις:** Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης στα διαστήματα 10:58 έως 12:24 και 18:59 έως 19:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης