

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024	00:00	32,21	24,65	7,56	1	1		1							9,56	10,43	
	01:00	29,54	23,16	6,38	1	1		1							9,69	9,97	
	02:00	27,71	22,20	5,51	1	1		1							8,51	8,50	
	03:00	26,49	20,71	5,78	1	1		1							7,60	7,63	
	04:00	25,77	19,18	6,59	1			1							8,89	8,88	
	05:00	25,03	17,92	7,12	1			1							8,62	8,61	
	06:00	24,20	17,12	7,08	1			1							8,33	8,33	
	07:00	26,02	18,36	7,66	1			1							8,96	8,98	
	08:00	27,73	19,77	7,96	1			1							9,22	9,34	
	09:00	29,96	22,02	7,94	1			1						1	4	9,11	9,11
	10:00	30,97	23,72	7,25	1			1							3	9,47	9,62
	11:00	31,89	25,24	6,65	1	1		1								9,85	10,43
	12:00	33,47	26,43	7,04	1	1		1								9,85	10,43
	13:00	35,53	28,40	7,12	1	1		1								9,85	10,43
	14:00	37,38	30,44	6,95	1	1		1							4	9,85	10,43
	15:00	37,62	30,34	7,28	1	1		1							4	9,85	10,43
	16:00	37,55	29,49	8,06	1	1		1							4	9,85	10,43
	17:00	35,98	29,51	6,48	1	1		1							4	9,25	10,43
	18:00	35,47	27,61	7,86	1	1		1							3	9,25	10,43
	19:00	34,47	26,48	7,99	1	1		1							2	9,25	10,43
	20:00	33,89	25,33	8,55	1	1		1							2	9,85	10,43
	21:00	34,64	26,64	8,00	1	1		1							2	9,85	10,43
	22:00	34,78	28,04	6,74	1	1		1							1	8,98	10,43
	23:00	33,81	28,99	4,82	1	1		1							2	8,77	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:30 με 19:30. Στις 10:30 παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης