Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,037	1,880	1,784	1,672	1,648	1,608	1,616	1,728	1,939	1,978	2,110	2,046	2,060	2,101	2,087	2,048	2,004	2,126	2,185	2,283	2,369	2,401	2,239	2,047	48,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,864	1,718	1,561	1,502	1,492	1,446	1,497	1,629	1,766	1,856	2,025	2,001	1,957	2,015	1,968	1,947	1,971	1,992	2,099	2,198	2,200	2,209	2,090	1,936	44,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,788	1,680	1,539	1,482	1,437	1,435	1,432	1,572	1,755	1,981	2,031	1,996	2,025	1,997	1,962	1,968	2,036	2,078	2,192	2,364	2,402	2,420	2,233	2,136	45,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,932	1,760	1,679	1,640	1,621	1,566	1,576	1,716	1,869	1,890	1,963	1,971	1,984	1,989	2,092	2,062	2,086	2,154	2,165	2,255	2,340	2,395	2,266	2,034	47,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,826	1,685	1,574	1,519	1,495	1,481	1,526	1,615	1,809	1,889	1,946	1,954	2,009	2,051	1,969	1,922	1,989	2,078	2,167	2,306	2,350	2,390	2,231	2,064	45,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,842	1,667	1,559	1,502	1,488	1,462	1,470	1,682	1,863	1,954	1,988	2,125	2,150	2,243	2,198	2,175	2,130	2,187	2,356	2,503	2,614	2,582	2,327	2,126	48,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,4																									Διαθέσιμη